

Siemens AG, E D EA PRO LM1, Humboldtstr. 59, 90459 Nürnberg

Name	Thomas Jachmann
Abteilung	E D EA PRO LM1
Telefon	+49 (911) 433-7238
Telefax	+49 (911) 433-8301
Mobil	+49 (174) 1694946
E-Mail	thomas.jachmann@siemens.com
Datum	20. Dezember 2010

Wie aktualisiere ich DIGSI V4 und SIGRA Standalone auf den neuesten Stand?

DIGSI V4


Um DIGSI 4 auf den neuesten Stand zu bringen

Wenn Sie bereits DIGSI V4.83 installiert haben

- Downloaden Sie DIGSI V4.83 Service Pack 2 von www.siprotec.com und aktualisieren Sie damit ihre Installation
- Downloaden Sie SIGRA V4.50 (Upgrade) von www.siprotec.com und aktualisieren Sie damit ihre Installation

Wenn Sie eine ältere Version von DIGSI V4 installiert haben

- Sollten Sie noch eine ältere Version von DIGSI 4 vor der DIGSI V4.83 einsetzen, so müssen Sie zuerst diese Deinstallieren, dann DIGSI V4.83 von der DVD installieren.
- Downloaden Sie dann DIGSI V4.83 Service Pack 2 von www.siprotec.com und aktualisieren Sie damit ihre Installation
- Downloaden Sie SIGRA V4.50 (Upgrade) von www.siprotec.com und aktualisieren Sie damit ihre Installation



Eine Installation des DIGSI V4.83 Service Pack 2 ist über jede vorherige Version von DIGSI V4.83 (d.h. mit oder ohne vorher installierten Hotfixes oder Service Packs) ohne Deinstallieren möglich.

Wenn Sie **7SD-Geräte** einsetzen, lesen Sie bitte die Readme zu **DIGSI V4.83 Patch 1** und entscheiden Sie danach, ob Sie dieser Patch bei Ihnen ausgeführt werden muss, bevor Sie 7SD Geräte in DIGSI V4.83 verwenden.

Siemens AG
Energy Sector; Leitung: Wolfgang Dehen
Power Distribution Division; Leitung: Ralf Christian
Energy Automation; Leitung: Jan Mrosik

Humboldtstr. 59
90459 Nürnberg
Deutschland

Tel.: +49 (911) 433 0

Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Gerhard Cromme; Vorstand: Peter Löscher, Vorsitzender; Wolfgang Dehen, Brigitte Ederer, Joe Kaeser, Barbara Kux, Hermann Requardt, Siegfried Russwurm, Peter Y. Solmssen
Sitz der Gesellschaft: Berlin und München, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlottenburg, HRB 12300, München, HRB 6684
WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322

DIGSI V4.8x Patch 2 wird automatisch mit DIGSI V4.83 Service Pack 2 installiert. Es ist wichtig, diesen auch auf ältere DIGSI V4.8x-Versionen anzuwenden.

Aktuell verfügbare DIGSI V4 DVDs

Wenn Sie DIGSI V4 bestellen, wird derzeit DIGSI V4.83 ohne Service Packs geliefert. Bitte folgen Sie den oben beschriebenen Schritten zum Upgrade auf die neueste Version.

Wenn Sie die DIGSI 4 Update DVD bestellen (unter Verwendung der Bestellnummer 7XS5490-0AA00) wird derzeit auch DIGSI V4.83 ohne Service Packs geliefert.

SIGRA Standalone

Um SIGRA Standalone auf den neuesten Stand zu bringen

- Laden Sie SIGRA V4.50 (Upgrade) von www.siprotec.com und aktualisieren Sie damit ihre Installation

 SIGRA Standalone (V4.41)	SIGRA V4.50 Upgrade
Service Packs	SIGRA V4.50
Hotfixes	
Patches	

Eine Installation von SIGRA V4.50 ist über jeder vorherige Version von SIGRA ohne Deinstallieren möglich.

Aktuell verfügbare SIGRA Standalone DVDs

Wenn Sie SIGRA Standalone bestellen, wird derzeit SIGRA V4.41 geliefert. Bitte folgen Sie den oben beschriebenen Schritten zum Upgrade auf die neueste Version.